



## SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

( Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 946-A de 20/10/1980 e alterada pela Lei nº 1.815 de 05/09/2006 )  
Praça Nossa Senhora do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP 35.534-000 CNPJ 20.898.698/0001-11



### Qualidade da Água- POVOADO SÃO JOSÉ Referente a 03/2026

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

Parâmetro Analisado	Local da Análise	Unidade	Valores Permitidos	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Valores Encontrados	
								Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
<b>Turbidez</b>	ST	uT	Máximo: 5,0	0.50	1.72	1.01	6	6	0
	RD			0.57	2.00	1.11	8	8	0
<b>pH</b>	ST	-	-	6.73	7.00	6.87	6	6	0
	RD			6.76	7.01	6.87	8	8	0
<b>Cor Aparente</b>	ST	uH (U.Hazen)	Máximo: 5,00 Máximo: 15,00	0.00	0.00	0.00	6	6	0
	RD			0.00	5.00	0.63	8	8	0
<b>Flúor</b>	ST	mg/L	Máximo: 1,5	0.64	1.25	0.86	8	8	0
	RD			0.84	1.10	0.94	8	8	0
<b>Cloro Residual</b>	ST	mg/L	Mínimo: 0,5 Mínimo: 0,2	0.75	1.20	0.92	8	8	0
	RD			0.70	1.30	0.89	10	10	0
<b>Coliformes Totais</b>	ST	-	Ausentes	-	-	-	6	6	0
	RD			-	-	-	8	8	0
<b>E Coli</b>	ST	-	Ausentes	-	-	-	6	6	0
	RD			-	-	-	8	8	0

SESAM CARMÓPOLIS

**Pedro Lucas Gonçalves de Souza**  
Diretor Geral

**José Ângelo Vasconcelos**  
Resp. Técnico CRQ 02400498

Sistema ETA Web - Versão X