



## SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

( Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 946-A de 20/10/1980 e alterada pela Lei nº 1.815 de 05/09/2006 )  
Praça Nossa Senhora do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP 35.534-000 CNPJ 20.898.698/0001-11



## Qualidade da Água- DISTRITO DO BOM JARDIM Referente a 03/2026

[Imprimir](#) | Fechar Janela

Parâmetro Analisado	Local da Análise	Unidade	Valores Permitidos	Valor Mínimo Encontrado	Valor Máximo Encontrado	Valor Médio	Número de Análises Realizadas	Valores Encontrados	
								Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões
<b>Turbidez</b>	ST	uT	Máximo: 5,0	0.14	0.38	0.25	7	7	0
	RD			0.09	0.60	0.27	9	9	0
<b>pH</b>	ST	-	-	6.59	7.19	6.96	7	7	0
	RD			6.67	7.66	7.23	9	9	0
<b>Cor Aparente</b>	ST	uH (U.Hazen)	Máximo: 5,00 Máximo: 15,00	0.00	0.00	0.00	7	7	0
	RD			0.00	0.00	0.00	9	9	0
<b>Flúor</b>	ST	mg/L	Máximo: 1,5	0.35	0.99	0.66	9	9	0
	RD			0.30	0.90	0.63	9	9	0
<b>Cloro Residual</b>	ST	mg/L	Mínimo: 0,5 Mínimo: 0,2	0.74	0.88	0.82	9	9	0
	RD			0.65	0.83	0.73	11	11	0
<b>Coliformes Totais</b>	ST	-	Ausentes	-	-	-	7	7	0
	RD			-	-	-	9	9	0
<b>E Coli</b>	ST	-	Ausentes	-	-	-	7	7	0
	RD			-	-	-	9	9	0

SESAM CARMÓPOLIS

**Pedro Lucas Gonçalves de Souza**  
Diretor Geral

**José Ângelo Vasconcelos**  
Resp. Técnico CRQ 02400498

Sistema ETA Web - Versão X