



# SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

( Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 946-A de 20/10/1980 e alterada pela Lei nº 1.815 de 05/09/2006 )

Praça Nossa Senhora do Carmo, 238 - Centro - Carmópolis de Minas - CEP 35.534-000 CNPJ 20.898.698/0001-11



## Qualidade da Água- POVOADO CÓRREGO DO PAIOL Referente a 06/2026

[Imprimir](#) | [Fechar Janela](#)

| Parâmetro Analisado | Local da Análise | Unidade      | Valores Permitidos | Valor Mínimo Encontrado | Valor Máximo Encontrado | Valor Médio | Número de Análises Realizadas | Valores Encontrados |                  |
|---------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                     |                  |              |                    |                         |                         |             |                               | Dentro dos Padrões  | Fora dos Padrões |
| Turbidez            | ST RD            | uT           | Máximo: 5,0        | 0.16                    | 0.44                    | 0.27        | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              |                    | 0.20                    | 0.71                    | 0.33        | 13                            | 13                  | 0                |
| pH                  | ST RD            | -            | -                  | 6.56                    | 7.11                    | 6.90        | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              |                    | 6.70                    | 7.09                    | 6.93        | 13                            | 13                  | 0                |
| Cor Aparente        | ST RD            | uH (U.Hazen) | Máximo: 5,00       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00        | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              | Máximo: 15,00      | 0.00                    | 0.10                    | 0.01        | 13                            | 13                  | 0                |
| Flúor               | ST RD            | mg/L         | Máximo: 1,5        | 0.39                    | 1.04                    | 0.73        | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              |                    | 0.32                    | 0.96                    | 0.75        | 13                            | 13                  | 0                |
| Cloro Residual      | ST RD            | mg/L         | Mínimo: 0,5        | 0.20                    | 1.50                    | 0.97        | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              | Mínimo: 0,2        | 0.20                    | 1.40                    | 0.93        | 13                            | 13                  | 0                |
| Coliformes Totais   | ST RD            | -            | Ausentes           | -                       | -                       | -           | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              |                    | -                       | -                       | -           | 13                            | 13                  | 0                |
| E Coli              | ST RD            | -            | Ausentes           | -                       | -                       | -           | 13                            | 13                  | 0                |
|                     |                  |              |                    | -                       | -                       | -           | 13                            | 13                  | 0                |
| SESAM CARMÓPOLIS    |                  |              |                    |                         |                         |             |                               |                     |                  |

**Pedro Lucas Gonçalves de Souza**  
Diretor Geral

**José Ângelo Vasconcelos**  
Resp. Técnico CRQ 02400498